

Ogłoszenie o zamówieniu

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9, zaprasza do złożenia ofert na dostawę oraz montaż klimatyzatora w świetlicy DPS, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Białystok – Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świerkowej 9, 15-328 Białystok, NIP 966 211 72 20

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu klimatyzatora w świetlicy DPS.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawia i montaż klimatyzatora w świetlicy DPS (szczegóły w załączniku nr 1).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: krzysztof@dps.bialystok.pl, faksem na nr: 857458087, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok (kancelaria) do dnia 06.11.2018 r. do godziny 9:45 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.11.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu otwarcia ofert w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej pod adresem www.dps.bialystok.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dps.bialystok.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dps.bialystok.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kisło pod numerem telefonu 857458071 oraz adresem email: krzysztof@dps.bialystok.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja techniczna klimatyzatora.
2. Wzór formularza ofertowego.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Styczeń
Urzęd. Styczyńska

Parametry	
Wydajność chłodnicza (kW):	10,5 kW
Wydajność chłodnicza mln-max. (kW):	6,6~12,8 kW
Wydajność grzewcza (kW):	11,5 kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):	7,35~13,2 kW
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max):	43 ~ 48 dbA
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max):	43 ~ 48 dbA
Dane elektryczne	
Zasilanie (Faza/V/Hz):	1 / 220-240/ 50
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A):	-/26 A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):	-/26 A
Moc elektryczna chłodzenie (W):	3275 W
Moc elektryczna grzanie (W):	3200 W
Przewody zasilania (il x mm2):	3x1,5 mm2 / 3 x 4,0 mm2
Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] (il x mm2):	3 x 1,0 mm2
Klasa energetyczna (chłodzenie):	A
Wskaźnik E.E.R/S.E.E.R.:	3,21 / 5,1
Klasa energetyczna (grzanie):	A
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.:	3,59 / 4,0
Wymiary i waga	
Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.j:]:	840 x 285 x 840 (mm)mm
Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.j:]:	911x1330x400 (mm)mm
Waga netto (jednostka wewnętrzna):	30,5 kg.kg
Waga brutto/transportowa (jednostka wewnętrzna):	36 kg.kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):	96 kg
Waga brutto/transportowa (jednostka zewnętrzna):	101 kg
Instalacja chłodnicza/sprężarka	
Średnica przyłączy (ciecz):	9,52mm
Średnica przyłączy (gaz):	15,88mm
Długość Instalacji mb. (maksymalna):	50 mb.mb.
Różnica poziomów mb. (maksymalna):	20 mb.mb.
Czynnik chłodniczy:	R410
Zakres temperatury pracy:	-15°C ~ +50°C°C
Tryby pracy	
Chłodzenie:	Tak
Ogrzewanie:	Tak
Osuszanie:	Tak
Cyrkulacja / Wentylator:	Tak
Cichy:	Tak
Turbo:	Tak
Automatyczny restart:	Tak
Sterowanie klimatyzatorem	
Sterowanie standardowe:	Pilot bezprzewodowy
Sterowanie opcjonalne:	Sterownik ścienny
Jakość powietrza	
Filtry:	Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)
Komfort użytkowania	
Wyświetlacz temperatury:	W pilocie
Sterowanie żaluzją poziomą:	Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową:	Nie dotyczy
Oszczędność energii	
Technologia Inverterowa:	Tak
Odczyt zużycia energii:	Nie
Czujnik ruchu:	Nie

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Miejscowość.....

<i>Lp.</i>	<i>Towar</i>	<i>Netto</i>	<i>Kwota VAT</i>	<i>Brutto</i>	<i>% VAT</i>
1.	Klimatyzator				
2.	Montaż klimatyzatora				
			<i>Razem</i>		